

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	山西压缩天然气集团晋东有限公司太长线昔阳站-阳（泉）昔（阳）线末站输气管道项目安全评价报告		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.8.8
	项目简介	<p>1、项目名称：太长线昔阳站-阳（泉）昔（阳）线末站输气管道项目</p> <p>2、建设单位：山西压缩天然气集团晋东有限公司</p> <p>3、建设性质：新建项目</p> <p>4、建设地点：山西省晋中市昔阳县大寨镇</p> <p>5、主要建设内容：其包含全长 97.8m 的输气管道、东坪阀室改造及新建阀井 1 座。</p> <p>拟建项目对山西国际能源集团燃气输配有限公司东坪阀室进行改造，改造后具有分输功能，气源进入该分输阀室后经新增设的橇装设备进行过滤、计量、调压后管线选择合适位置出站，就近与山西压缩天然气集团晋东有限公司“阳泉-平定-昔阳输气管道”开口对接，并在接管位置增加阀井 1 座，内部设置 DN350 手动球阀 1 台。管道全长 97.8 米，采用直缝埋弧焊缝钢管，钢材等级 L360N，管径 $\Phi 355.6 \times 8.8\text{mm}$，设计压力为 4.0MPa。拟建项目投产运行初期用气量约为 $100 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$，后续达到满负荷用气需求即 $150 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$，高峰小时用气量为 $6.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{h}$。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	侯光第	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	侯光第
	报告审核人	张春节	安全评价师	李茂刚 孙亮 王军山 臧怀壮 宋生奎
	注册安全工程师	侯光第 周媛 张春节 王军山	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	预评价		
	到现场开展评价工作人员	侯光第 王军山		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	安全评价组于 2022 年 5 月 20 日对现场进行了安全检查		

现场照片





备注及其他信息 无